

Izjava o sukladnosti EZ

PROIZVOĐAČ

Naziv: KZWM Ogniochron S.A.

Adresa: Andrychów, ul. Krakowska 83c



Gore navedena tvrtka, na vlastitu odgovornost potvrđuje da dolje opisani sklop uređaja pod tlakom ispunjava zahtjeve direktive 2014/68/EU koja se odnosi na opremu pod tlakom i zahtjeve prilagodbe direktive domaćem pravu.

Ova izjava o sukladnosti izdana je pod vlastitom odgovornošću proizvođača.

Sklop tlačne opreme

Opis:	Vatrogasni aparat za gašenje prahom					
Broj serije, tip (pogledati naljepnicu i oznaku [*]):	GP-1x ABC/MP	GP-2x ABC/PM	GP-3x ABC/MP	GP-4x ABC/MM/MP	GP-6x ABC/MP	GP-9x ABC
Cert. No	SP 182/12	SP 85/13	SP196/16	SP183 /15	SP 126/13	1490/2013
Zapremina spremnika / količina punjenja (L/kg)	1,05 / 1	2,3 / 2	5,0 / 4	5,0 / 4	6,7 / 6	12,7 / 9
Tlak punjenja aparata na temperaturi 20 °C (bar)	12±0,5	10±0,5	15±0,5	15±0,5	15±0,5	15±0,5
Godina proizvodnje:	2017					
Primijenjene usklađene norme:	PN-EN 3-8					
Druge tehničke norme i specifikacije:	PN-EN 3-10					
Druge primijenjene direktive:	-					
Provedeni postupak ocjenjivanja sukladnosti:	Tip: X		PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]	
Sklop tlačne opreme:	Modul H		17/17,2	25/27	-30/60	
Spremnik	Modul H		17/17,2	25/27	-30/60	
Ventil	SEP čl. 4. st. 3.		17/17,2	25/27	-30/60	
Manometar	SEP čl. 4. st. 3.		17/17,2	ne odnosi se	-30/60	
Crijevo	SEP čl. 4. st. 3.		Minimalni tlak trganja 52 bara			-30/60
Br. potvrde o sukladnosti s propisima EZ	CE-0062-PED-H-KOG 001-16-POL					

Notified Body: Bureau Veritas S.A. nr 0062 Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France.

Napomene: * Uređaj je označen na naljepnici određivanjem tipa (GP-xx-xxx-xx) te na spremniku brojem serije proizvodnje u obliku godina/mjesec/br. serije proizvodnje za godina/mjesec npr. 16/07/13

Tip i broj serije proizvodnje omogućuje potpunu identifikaciju proizvoda koji se stavlja na tržište.

POTPIS PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA

IME I PREZIME: Stanisław Grabowski

MJESTO: VODITELJ KONTROLE KVALITETE

KIEROWNIK DZIAŁU
INSPEKCJI JAKOŚCI
S. Grabowski
Inż. Stanisław Grabowski

Mjesto/datum: Andrychów 19. 07. 2016.



Kontrola kvalitete, tel. +48 33 875 10 70 wew. 119, e-mail: s.grabowski@ogniochron.eu
 Servis vatrogasnih aparata, tel. +48 33 875 10 70 wew. 144, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu

PROIZVOĐAČ

KZWM Ogniochron SA - Andrychów, ul. Krakowska 83c Tel. +48 33 875 10 70, Fax. +48 33 875 10 77

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Vatrogasni aparat izrađen je od najboljih materijala pod nadzorom i kontrolom iskusnih inženjera i u skladu je sa svim propisima o sigurnosti Europske unije. Molimo da pročitate i proučite ispod navedene upute vezane za vatrogasni aparat.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE VATROGASNIM APARATOM, TIP x označenih sa CE 0062

1. Opis proizvoda

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom i sastoji se od zavarenog cilindra (boce) koji je osnova konstrukcije i ventila s cijevi smještene unutar boce.

Boca vatrogasnog aparata se koristi kao spremnik za prah za gašenje i izrađen je od čelika koji ima Single Acceptance Certificate (PMA) ili od materijala u skladu s usklađenim normama i sa direktivom.

Ventil ugrađen u vatrogasni aparat napravljen je od mjedi, ili plastike i čelika. Ventil je također opremljen i kontroliranom vezom s malim isječenim ventilom i filterom, zatvorenim s čepom. Na zahtjev kupca na mjestu manometra može se ugraditi čep. Veza omogućuje mjerenje stvarnog tlaka u boci pomoću kontrolnog manometra. U vatrogasnom aparatu GP x sredstvo gašenja je prah za gašenje. Vrsta i naziv prah navedeni su na etiketi. Pogonsko sredstvo koje uzrokuje izbacivanje praha je stlačeni dušik (N₂).

2. Područje primjene

Svrha prijenosnog vatrogasnog aparata je gašenje malih požara zapaljivih tekućina (benzin, plinska ulja, masti) i plinova - BC-tip vatrogasnog aparata. ABC-tip aparata može ugasiti osim gore spomenutih požara i požare krutih tijela organskog podrijetla.

Može se koristiti za zaštitu od požara u zgradama i drugim stacionarnim objektima, kao i u motornim vozilima, plovilima i kamperima.

Aparat za gašenje požara može se koristiti u određenom temperaturnom području - pogledajte informacije na etiketi.

Upozorenje: Obratite pažnju kod gašenja uređaja pod naponom električne struje - do 1000 V gasite samo iz udaljenosti najmanje 1 m ili prema informacijama na etiketi.

3. Aktiviranje aparata

Metoda navedena u nastavku navedena je također u obliku slika na etiketi vatrogasnog aparata:

- skinuti aparat sa nosača
- izvaditi osigurač
- pristupiti vatri na udaljenost cca. 1-2 m od zapaljenog materijala, usmjeravajući izlazne mlaznice na izvor vatre
- pritisnite polugu ventila
- ugasite vatru sa mlazom praha.

Aparat za gašenje požara mora se koristiti u okomitom položaju kao što je prikazano na etiketi.

4. Opći sigurnosni zahtjevi za vatrogasni aparat

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom i u slučaju neodgovarajućeg korištenja može biti opasan za zdravlje i život.

Držite podalje od djece!

- Rastavljanje vatrogasnog aparata i periodične preglede može obavljati samo ovlaštena osoba.
- Zaštitite vatrogasni aparat od mehaničkih oštećenja. Oštećeni cilindri (boce) ne smiju se popravljati.
- Aparat za gašenje požara treba koristiti prema uputama i priloženom priručniku.
- Zaštitite vatrogasni aparat od izravnog utjecaja sunčevih zraka ili drugih izvora topline, kao i od utjecaja ostalih nepovoljnih kemijskih sredstava i okoline.
- Kako biste izbjegli nenamjerno prskanje po očima i dišnom sustavu, ne okrećite izlazne mlaznice nakon uklanjanja osigurača prema licu.
- Preporučuje se pričvršćivanje vatrogasnog aparata na posebni nosač. U motornim vozilima moraju biti pričvršćeni za posebni nosači kako bi se osigurali od ispadanja.
- Za opće održavanje vatrogasnog aparata koristiti mokru krpu bez dodavanja sredstva za čišćenje
- **Korištenje aparat za gašenje požara, bez etikete ili s nečitkom etiketom nije dopušteno.**

5. Rad i održavanje

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom s neograničenim rokom trajanja. **Ipak, zbog propisa o zaštiti od požara, servisiranje i održavanje aparata za gašenje požara obavezno je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.**

6. Uvjeti garancije

Proizvođač aparata za gašenje požara daje garanciju za proizvod od 12 mjeseci od datuma prodaje samo ako se:

1. Vatrogasni aparat koristi prema korisničkom priručniku
2. Ne postoje znakovi mehaničkih oštećenja na aparatu za gašenje požara.
3. Nisu pronađeni znakovi mehaničke manipulacije na aparatu.