

Izjava o sukladnosti EZ

PROIZVOĐAČ

Naziv: KZWM Ogniochron S.A.

Adresa: Andrychów, ul. Krakowska 83c



Gore navedena tvrtka, na vlastitu odgovornost potvrđuje da dolje opisani sklop uređaja pod tlakom ispunjava zahtjeve direktive 2014/68/EU koja se odnosi na opremu pod tlakom i zahtjeve prilagodbe direktive domaćem pravu. Ova izjava o sukladnosti izdana je pod vlastitom odgovornošću proizvođača.

Skop tlačne opreme

Opis:	Aparat za gašenje pjennom			
Broj serije, tip (pogledati naljepnicu i oznaku*):	GPN-9zAB			
Cert. No.	1486/2013			
Zapremina spremnika / količina punjenja (L/kg)	12,7 / 9			
Teretni volumen CO2 (g)	70			
Najniža / Najviša temperatura koristiti aparat za gašenje požara	+5°C / +60°C			
Godina proizvodnje:	2017			
Primijenjene usklađene norme:	PN-EN 3-8			
Druge tehničke norme i specifikacije:	PN-EN 3-10			
Druge primijenjene direktive:	-			
Provedeni postupak ocjenjivanja sukladnosti:	Tip: Z	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]
Sklop tlačne opreme:	Modul H	17,2	27	+5/60
Spremnik	Modul H	17,2	27	-30/60
Ventil	SEP čl. 4. st. 3.	17,2	27	-30/60
Crijevo	SEP čl. 4. st. 3.	Minimalni tlak trganja 55 bara		-30/60
Br. potvrde o sukladnosti s propisima EZ	CE-0062-PED-H-KOG 001-16-POL			

Notified Body: Bureau Veritas S.A. nr 0062 Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France

Napomene: * Uređaj je označen na naljepnici određivanjem tipa (GPN-xx-xx) te na spremniku brojem serije proizvodnje u obliku godina/mjesec/br. serije proizvodnje za godina/mjesec npr. 16/07/13 Tip i broj serije proizvodnje omogućuje potpunu identifikaciju proizvoda koji se stavlja na tržište.

POTPIS PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA

IME I PREZIME: Stanisław Grabowski

MJESTO: VODITELJ KONTROLE KVALITETE

KIEROWNIK DZIAŁU
INSPEKCJI JAKOŚCI
S.G. Grabowski
Inż. Stanisław Grabowski

Mjesto/datum: Andrychów 19. 7. 2016.



Kontrola kvalitete, tel. +48 33 875 10 70 wew. 119, e-mail: s.grabowski@ogniochron.eu
 Servis vatrogasnih aparata, tel. +48 33 875 10 70 wew. 144, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu

PROIZVOĐAČ

KZWM Ogniochron SA Andrychów, ul. Krakowska 83c Tel. +48 33 875 10 70, Fax. +48 33 875 10 77

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Vatrogasni aparat izrađen je od najboljih materijala pod nadzorom i kontrolom iskusanih inženjera i u skladu je sa svim propisima o sigurnosti Europske unije. Molimo da pročitate i proučite ispod navedene upute vezane za vatrogasni aparat.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE VATROGASNIM APARATOM, TIP GPN – "z" označenih sa  0062

1. Opis proizvoda

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom i sastoji se od zavarenog cilindra (boce), glave s usponskom cijevi, uloškom s pogonskim sredstvom i cijevi s mlaznicom u obliku roga. Glava je izrađena od plastičnih i metalnih dijelova. Otpornost materijala je potvrđena na toplinskim testovima i testovima na starenje provedenim u CLDT Poznan. U aparatu za gašenje požara GPN – "z" sredstvo gašenja je vodena otopina sredstva za pjenjenje. Tip i vrsta sredstva za gašenje je navedena na etiketi aparata. Pogonsko sredstvo za izbacivanje pjene je ugljični dioksid (CO₂) iz uloška smještenog unutar cilindra (boce).

2. Područje primjene

Prijenosni vatrogasni aparat namjenjen je za gašenje malih požara:

- čvrstih tijela organskog podrijetla (požarni razred A)
- zapaljivih tekućina (benzin, dizel, masti (požarni razred B)

Aparat za gašenje požara može se koristiti u određenom temperaturnom području - pogledajte informacije na etiketi.

Upozorenje: Aparat za gašenje požara tip GPN-9z AB nikada ne koristiti za gašenje električnih uređaja pod naponom – pogledati informacije na etiketi.

3. Aktiviranje aparata

Metoda navedena u nastavku navedena je također u obliku slika na etiketi vatrogasnog aparata:

- skinuti aparat sa nosača
- izvaditi osigurač
- pristupiti vatri na udaljenost cca. 1-2 m od zapaljenog materijala, usmjeravajući izlazne mlaznice na izvor vatre
- pritisnite dugme rukom (crveno dugme u obliku gljive), čekajte 5 sekundi
- pritisnite ručicu aparata i gasite vatru mlazom pjene za gašenje

Aparat za gašenje požara mora se koristiti u okomitom položaju kao što je prikazano na etiketi.

4. Opći sigurnosni zahtjevi za vatrogasni aparat

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom i u slučaju neodgovarajućeg korištenja može biti opasan za zdravlje i život.

Držite podalje od djece!

- Rastavljanje vatrogasnog aparata i periodične preglede može obavljati samo ovlaštena osoba.
- Zaštitite vatrogasni aparat od mehaničkih oštećenja.
- Oštećeni cilindri (boce) i cilindri (boce) zahvaćene rđom ne smiju se popravljati.
- Aparat za gašenje požara treba koristiti prema uputama i priloženom priručniku. Ne izlažite aparat direktno sunčevoj radijaciji ili drugom izvoru topline ili drugim štetnim kemijskim i atmosferskim utjecajima.
- Kako biste izbjegli nenamjerno prskanje po očima i dišnom sustavu, ne okrećite izlazne mlaznice nakon uklanjanja osigurača prema licu.
- Preporučuje se pričvršćivanje vatrogasnog aparata na posebni nosač. U motornim vozilima moraju biti pričvršćeni za posebni nosači kako bi se osigurali od ispadanja.
- Za opće održavanje vatrogasnog aparata koristiti mokru krpu bez dodavanja sredstva za čišćenje
- **Korištenje aparat za gašenje požara, bez etikete ili s nečitkom etiketom nije dopušteno.**

5. Rok upotrebe

Aparat za gašenje požara je oprema pod tlakom, koja je izrađena prema uredbi PED 2014/68/EC i označena je CE markicom.

Rok upotrebe aparata za gašenje je maksimalno 20 godina. Ostali uvjeti upotrebe podliježu nacionalnim propisima. Vodena otopina sredstva za pjenjenje STHAMEX AFFF 3% mora biti zamjenjena novom svaka 24 mjeseca.

6. Uvjeti garancije

Proizvođač aparata za gašenje požara daje garanciju za proizvod od 12 mjeseci od datuma prodaje samo ako se:

1. Vatrogasni aparat koristi prema korisničkom priručniku
2. Ne postoje znakovi mehaničkih oštećenja na aparatu za gašenje požara.
3. Nisu pronađeni znakovi mehaničke manipulacije na aparatu.